



DG 2061 ED.6

TAVOLA PARTICOLARI

PER CABINA ELETTRICA CONFORME ALLA NORMA ENEL DG2061

① RIALZO PER TENUTA OLIO

min.25

② COPERTURA PASSO UOMO ACCESSO VASCA

N.1 VETRORESINA SUP. ANTISDRUCCIOLO SPESSORE 4,1 CM.

100

4.1

④ PASSANTE PER CAVI TEMPORANEO Ø80mm

80

⑤ QUADRO ELETTRICO DY3016/1

⑥ N.1 LAMPADE DI ILLUMINAZIONE c/PLAFONIERA STAGNA DY3021

⑦ N.3 ELEMENTI DI COPERTURA IN FIBROCEMENTO COMPRESSO 80x25

80 25

⑧ CONNETTORE INTERNO/ESTERNO RETE DI TERRA

Ø20 mm

⑨ ASPIRATORE EOLICO IN ACCIAIO INOX Ø25cm

Ø25 cm

⑩ CANALETTA in VTR USCITA ACQUA PIOVANA

⑪ FLANGIA A FRATTURA IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA'

100 201 28 50 47

⑪A N.6 PASSANTI STAGNI

20